



Sistema Sanitario Regione Liguria

www.asl3.liguria.it

DIPARTIMENTO TECNICO

Struttura Complessa

Riqualificazione Edilizia

Genova 06/09/2022

Prot/ID

Al Direttore

S.C. Riqualificazione Edilizia

Arch. Enrico Maria Bonzano

SEDE

OGGETTO: sostituzione ascensore Celesia.

Presso la struttura in oggetto è installato un ascensore con caratteristiche non antincendio.

In riferimento alle norme attuali antincendio si rende necessaria la sostituzione di tale impianto con uno adeguato avente le seguenti caratteristiche:

Montalettiche con caratteristiche Antincendio (normativa applicata EN 81-72:2020)

Portata 1400 kg

Capienza persone 19

Velocità nominale 1.0 m/s con arresto di precisione

Potenza nominale del motore 13.6 kW

Fermate 5

Numero di accessi cabina 1

Numero di entrate del vano/servizi 5

Senza locale macchina

Alimentazione motore 400 V, 50 Hz

Altezza della corsa 15.20 m

Altezza della testata del vano 4150 mm

Profondità della fossa del vano 1500 mm

Dimensioni vano: Largh.1900 mm x Prof. 3500 mm

Dimensioni cabina: Largh.1550 x Prof. 2400 x Alt. 2100 mm

Dimensioni porta: 2100 mm x 2000 mm

Tipo di vano Cemento armato

Allestimenti e decorazioni

Pareti laterali Inox satinato

Parete di fondo Inox satinato

Porte cabina / parete frontale Lamiera metallica

Sorveglianza della porta di cabina Barriera elettronica

Rivestimento del pavimento cabina Gomma maculata nera

Finitura zoccolino Sporgente Acciaio inox spazzolato



Sistema Sanitario Regione Liguria

Segnalatore acustico di allarme a suono intenso, escluse le linee di alimentazione .

Alimentatore per luce di emergenza con autonomia di tre ore in cabina.

Linee per il collegamento delle apparecchiature di cabina e del vano con il quadro di manovra.

Esame finale e marcatura UE secondo la normativa vigente.

In caso di verifica straordinaria, assistenza tecnica all'Ente Ispettivo.

Garanzia 24 mesi.

L'importo stimato per le opere su esposte è pari ad € 145.000,00 iva esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza pari all'1% del prezzo indicato.

Distinti saluti.

Il tecnico incaricato
(p.i. Riccardo VITIELLO)