

## CHIARIMENTI

**Procedura negoziata da svolgersi ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per i lavori di sostituzione degli impianti elevatori del PO La Colletta di Arenzano (GE) - CUP: G64E17000870005 - CIG 7341846AF9**

### Quesito

In riferimento alla procedura negoziata in oggetto, un'Impresa invitata richiede se siano vincolanti le misure minime indicate sulla documentazione tecnica nel documento denominato "P.O. LA COLLETTA impianti 2 - 3 - 4" riferite alle misure interne di cabina:  
ASCENSORE 2 larghezza cabina 1230 mm profondità 1780 mm  
ASCENSORE 3 larghezza cabina 1200 mm profondità 2100 mm  
ASCENSORE 4 larghezza cabina 1230 mm profondità 1780 mm

### Risposta

Devono essere rispettate le misure previste sul progetto.

Genova, li 27/04/2018

IL RUP  
(Arch. Mauro Viglietti)  
