



S. C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lavori di costruzione di un nuovo edificio distrettuale nell'area ex Martinez di Genova Pegli - Approvazione del Collaudo acustico ad opera di Geosound Studio tecnico Associato di Fantini & Raccosta .

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 s.m.i;

Visto l'art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.305 del 7.5.2015 rubricata "IV Revisione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e s.m.i", il quale attribuisce all'allora Dipartimento delle Infrastrutture la competenza in materia di programmazione e gestione delle attività concernenti l'edilizia sanitaria e civile, l'ingegneria, servizi informatici ed il patrimonio immobiliare aziendali;

Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle conseguenti rimodulazioni dell'Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale era incaricato Direttore l'ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con successiva deliberazione n. 131 del 28.2.2018;

Richiamata la determinazione n. 2024 del 07.12.2015 dell'allora Struttura Complessa Gestione Tecnica Centro Ponente con la quale veniva affidato a Geosound Studio Tecnico Associato di Fantini & Raccosta l'incarico per il collaudo acustico nell'ambito dei lavori di costruzione di un nuovo edificio distrettuale nell'area ex Martinez di Genova Pegli;

Allegata sub 1) la Relazione Tecnica del suddetto Studio Tecnico Associato, pervenuta con nota prot. 98125/20.7.2018, attestante il collaudo parziale ai fini della determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. del 5.12.1997 del nuovo edificio distrettuale nell'area dell'ex ospedale Martinez di Genova Pegli, nella quale in particolare si evidenzia che l'immobile in oggetto presenta requisiti acustici passivi che rispettano i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5.12.1997 per la destinazione ad uffici ;

Rilevato che trattasi di collaudo parziale, perché i professionisti incaricati non hanno proceduto alla verifica del rispetto della normativa vigente da parte della torre evaporativa, dato che attestano nella loro Relazione che non sono ancora state realizzate le opere di cofanatura della stessa e che pertanto sarà effettuata la suddetta verifica a seguito dell'avvenuto intervento;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la Relazione Tecnica del suddetto Studio Tecnico Associato, pervenuta con nota prot. 98125/20.7.2018, attestante il collaudo parziale ai fini della determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. del 5.12.1997 del nuovo edificio distrettuale nell'area dell'ex ospedale Martinez di Genova Pegli , nella quale in particolare si evidenzia che l'immobile in oggetto presenta requisiti acustici passivi che rispettano i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5.12.1997 per la destinazione ad uffici;
- 2) di prendere atto che trattasi di collaudo parziale, perché i professionisti incaricati non hanno proceduto alla verifica del rispetto della normativa vigente da parte della torre evaporativa, dato che attestano nella loro Relazione che non sono ancora state realizzate le opere di cofanatura della stessa e che pertanto sarà effettuata la suddetta verifica a seguito dell'avvenuto intervento;
- 3) di dare atto che dal presente atto non derivano oneri diretti a carico dell'Azienda;
- 4) di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è composto da due pagine e dalla Relazione allegata di tredici pagine per un totale di quindici pagine.

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE RISORSE E
RISPARMIO ENERGETICO
(Dott. Ing. Marco BERGIA BOCCARDO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

MB/mc
(Marco Bergia Boccardo)