

Verbale della riunione inerente la verifica della progettazione esecutiva per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi Lotto 2 delle Strutture territoriali aziendali CIG: 7192385FD9 – CUP G44E17001230001.

Il giorno 18 06 2019 alle ore 10,00, presso gli uffici della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, a Sestri Ponente, in Largo Nevio, 2 c/o P.O. P.A. Micone, **0002111 del 18/09/2019 - Allegato Utente 5 (A.05)**

O.D.G.

Verifica in contraddittorio tra i progettisti incaricati della progettazione esecutiva e il gruppo di verifica aziendale.

Presenti:

Ing. Alessandro Bertagnini componente del gruppo di verifica aziendale ASL3

Per. Ind. Enrico Benzi D.E.C. e R.T.A. aziendale ASL3

Arch. Maria Vittoria Haupt studio Rocca Bacci Associati

Arch. Davide Bonello RTP RBA e altri

Ing. Davide Barilli RTP RBA e altri

Ing. Massimiliano Casazza RTP RBA e altri

Ing. Alessio Costa RTP RBA e altri

Verbalizzazione della riunione

Apri la riunione l'ing. Bertagnini il quale illustra ai presenti, le non conformità rilevate dalla verifica della progettazione esecutiva relativa all'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, delle strutture territoriali aziendali.

In particolare, è stato richiesto di integrare gli elaborati presentati con il rilievo degli impianti esistenti (elettrici, idrici antincendio, speciali), facenti parte dell'incarico assegnato.

E' stato richiesto inoltre di integrare la progettazione con le relazioni specialistiche e gli schemi degli impianti elettrici, speciali (EVAC e rilevazione incendi) e meccanici comprensivi dei relativi calcoli. Per ciò che concerne gli impianti elettrici, è stata richiesta l'integrazione con la progettazione illuminotecnica dell'illuminazione di sicurezza.

A riguardo del C.M.E. è stato richiesto di aggiornare le voci edili con indicazione dei locali oggetto di intervento, ove assenti e di togliere le opere indicate come opzionali.

La riunione si chiude con l'intesa di presentare, da parte dei progettisti incaricati, gli elaborati richiesti relativi ad una struttura "tipo", per poi procedere all'integrazione di tutte le altre strutture, se reputati conformi dal gruppo di verifica.



Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria



Modello Qualità Certificato ISO 9001:2000
per i campi di attività elencati nel
certificato RINA n. 308/01/05 e per i
operativi elencati nel relativo allegato

Si fissa una nuova riunione per la verifica degli elaborati richiesti il giorno 25 c.m. alle ore 10,00 presso la sala riunione della S.C. Programmazione, Gestioni Lavori e Risparmio Energetico c/o il P.O. Villa Scassi in Via O. Scassi, 1 Sampierdarena Genova.

Genova, 18 giugno 2019

Componente gruppo verifica ASL3

Ing. Alessandro Bertagnini

D.E.C. e R.T.A. ASL3

Per. Ind. Enrico Benzi

Studio Rocca Bacci Associati

Arch. Maria Vittoria Haupt

Arch. Davide Bonello

Ing. Davide Barilli

Ing. Massimiliano Casazza

Ing. Alessio Costa

