



DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Appalto dei lavori di insonorizzazione della torre di raffreddamento presso il Palazzo della Salute Martinez di Genova Pegli – CIG 87416562BD – Approvazione certificato di regolare esecuzione.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165;

Vista la deliberazione n° 239 del 19/04/2018 avente ad oggetto: "Rimodulazione dell'Atto Aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1- bis del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., adottato con deliberazione n° 514 del 31/10/2017";

Vista la successiva deliberazione n° 353 del 2/08/2018 inerente la presa d'atto della D.G.R. n° 547 del 13/07/2018 avente ad oggetto: "Atto di autonomia aziendale della ASL 3 - Provvedimenti conseguenti" e la previsione della graduale attuazione dell'assetto organizzativo complessivo previsto;

Vista inoltre la deliberazione n° 134 dell'11/03/2020 con la quale sono state apportate modifiche ex art.32 comma 3 dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell'art.3 c. 1-bis, del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n° 239 del 19/04/2018, per la parte relativa all'organizzazione dell'Area Tecnica;

Considerate le competenze che l'Art. 45 dell'Atto aziendale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, inserita all'interno del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, in particolare "... attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva degli impianti termici e meccanici nonché nuovi progetti che possono riguardare anche nuovi modelli organizzativi gestionali";

Dato atto che con determinazione dirigenziale n° 1031 del 04/05/2021 dello scrivente si è provveduto:

- all'approvazione della documentazione tecnico-amministrativa del progetto definitivo per i lavori di insonorizzazione della torre di raffreddamento presso il Palazzo della Salute Martinez di Genova Pegli;
- all'indizione di un'ideale gara ai fini dell'affidamento dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del DL 76/2020 convertito nella L.120/2020 con il criterio di aggiudicazione del

minor prezzo e con esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2 bis e 2 ter dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 e smi, e a condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a cinque, nella forma della procedura negoziata tra Imprese qualificate tramite la piattaforma informatica SINTEL;

Dato inoltre atto che con determinazione dirigenziale n° 1256 del 28/05/2021 i lavori *de quo* sono stati aggiudicati all'Impresa Marvinacustica Srl, con sede legale in Schio (VI), via Lago di Levico, 7 – P. IVA 03256430244;

Vista la relazione del Collaudo acustico effettuato in data 28/10/2021 e inviata al Comune di Genova (Rif. Pratica n. 67/2018/RA - Riferimento edilizio: n. 6226/2010 – S.U. 246/2010), nostro Prot. n° 175321 del 26/11/2021, dalla Dott. Geol. Ing. J. Alessandra Fantini e dalla Dott. Geol. Michela Raccosta, tecnici incaricati da ASL 3 di effettuare le misure di verifica del rispetto dei limiti ad in-tervento concluso, allegata sub A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, nella quale si definisce tra l'altro che *“il valore rilevato consente il rispetto del limite di immissione pertinente la classe di destinazione individuata per il ricettore (classe III) e pari a 50 dB(A) in periodo notturno (valore rilevato = 35,3 dB(A))”* e che *“il differenziale viene rispettato anche presso il ricettore maggiormente disturbato sia a finestre aperte che chiuse, in periodo sia diurno sia notturno”*;

Richiamato l'art.102 del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

Allegato sub B) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale il “Certificato di Regolare Esecuzione” relativo alle manutenzioni in oggetto, redatto dal Direttore lavori ed ivi confermato dal Rup, da cui risulta:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del contratto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che l'importo complessivo dei lavori, risulta pari ad € 37.250,00 così distinti:

per lavori	€ 34.650,00
per oneri della sicurezza	€ 2.600,00
da cui dedotti per certificati di acconto già emessi	€ 37.063,75
occorre ancora liquidare per ritenute dello 0,5%	€ 186,25

Attesa pertanto la necessità di riconoscere all'Impresa Marvinacustica Srl, con sede legale in Schio (VI), via Lago di Levico, 7 – P. IVA 03256430244, la somma di € 186,25 (oltre IVA 22% di € 40,98) per complessivi € 228,23 a saldo dei lavori in oggetto;

DETERMINA

- 1) di dare atto della relazione del Collaudo acustico effettuato in data 28/10/2021 e inviata al Comune di Genova (Rif. Pratica n. 67/2018/RA - Riferimento edilizio: n. 6226/2010 – S.U. 246/2010), allegata sub A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il “Certificato di Regolare Esecuzione” allegato sub B) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, relativo ai lavori di manutenzione di cui all’oggetto, redatto dal Direttore dei lavori e confermato dal Rup;
- 3) di dare atto che risulta un credito residuo all’Impresa Marvinacustica Srl, con sede legale in Schio (VI), via Lago di Levico, 7 – P. IVA 03256430244, di € 186,25 (oltre IVA 22% di € 40,98) per complessivi € 228,23 a saldo dei lavori in oggetto;
- 4) di dare altresì atto che i costi del presente provvedimento pari ad € 228,23 (IVA inclusa) rientrano nelle seguenti autorizzazioni di cui alla determinazione dirigenziale n° 1256 del 28/05/2021:

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
U	2014	010055005	Aut. 97/14	€ 9.386,54

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
U	2021	130020005	Aut. 352/1	€ 36.880,46

- 5) di dare altresì atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
- 6) di dare infine atto che la presente determinazione è composta da 3 pagine e dal seguente allegato facente parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pag. 4: Certificato di collaudo
Allegato B) di pag. 6: Certificato di Regolare Esecuzione
e così in totale di 13 pagine

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI
E RISPARMIO ENERGETICO
(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)